



РОСС RU.0001.510848



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Лесосибирске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510848
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 14.10.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50.

Тел. (391-45) 5-42-19
 Факс (391-45) 5-42-19

http://fbuz24.ru
 motygino_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Главный врач филиала
 Гаталюк Д.С.
 М.П.
 ПРОТОКОЛОВ

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 15.06.2020 г. № 138-150

1. Наименование заявителя, адрес: ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 1 класса

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25

3.2 Наименование объекта (адрес): ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ" (объект) 663416, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск рп, Октябрьская ул, д.25

3.3 Наименование точки отбора: вода из колодца

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 500 мл.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 11:00 10.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:00 10.06.2020 г.

Отбор произвел (должность, ФИО): Медицинский статистик Попова А.О.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): Директор Шелягин Н.Н

Тара, упаковка: стекло

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: Акт № 50 от 10.06.2020

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 190070/20 от 08.06.2020 г.

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применимо

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 138-150
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:00 10.06.2020

Дата начала исследования (испытания): 10.06.2020

Дата окончания исследования (испытания): 12.06.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Термотолерантные коли-формные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор ЭВиВМ Бабушкина Н.М
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.